

**INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Ref: 142512****DATOS CLIENTE:** Ayuntamiento de Garachico

| | |
|--|--|
| Nombre: Ayuntamiento de Garachico | Teléfono: |
| Dirección: | Población: Garachico |
| email: elvisdeleon@garachico.es | Provincia: Santa Cruz de Tenerife |

DATOS MUESTRA:

| | |
|---|---|
| Fecha de recogida: 24/10/2014 10:45:00 | Fecha de inicio análisis: 24/10/2014 |
| Persona rec. muestra: David | Fecha de fin análisis: 25/10/2014 |
| Fecha de entrada: 24/10/2014 11:40:00 | Lugar: DEPOSITO SAN NICOLAS |
| Descripción: salida | |

Microbiológico

| Parámetros | Resultados | Unidades | Normativa | Metodología de ensayo |
|--------------------|------------|------------|-----------|-----------------------|
| Coliformes totales | 0 | UFC/100 ml | 0 | filtración membrana |
| Escherichia coli | 0 | UFC/100 ml | 0 | filtracion membrana |

Opiniones e interpretaciones:

cloro libre residual: 0.40 mg/l

lunes, 27 de octubre de 2014


David Rojas

Director del Laboratorio