

**INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Ref: 142442****DATOS CLIENTE:** Ayuntamiento de Garachico

Nombre: Ayuntamiento de Garachico	Teléfono:
Dirección:	Población: Garachico
email: elvisdeleon@garachico.es	Provincia: Santa Cruz de Tenerife

DATOS MUESTRA:

Fecha de recogida: 20/10/2014 10:40:00	Fecha de inicio análisis: 20/10/2014
Persona rec. muestra: David	Fecha de fin análisis: 21/10/2014
Fecha de entrada: 20/10/2014 12:00:00	Lugar: DEPOSITO LA CUMBRERA
Descripción: punto más cercano	

Físico-Químico

Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa	Metodología de ensayo
Cloro libre residual	0,23	mg/l	0.2-1	fotometría

Opiniones e interpretaciones:

martes, 21 de octubre de 2014


David Rojas

Director del Laboratorio