

**INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Ref: 14883****DATOS CLIENTE:** Ayuntamiento de Garachico

Nombre: Ayuntamiento de Garachico	Teléfono:
Dirección:	Población: Garachico
email: elvisdeleon@garachico.es	Provincia: Santa Cruz de Tenerife

DATOS MUESTRA:

Fecha de recogida: 15/04/2014 9:40:00	Fecha de inicio análisis: 16/04/2014
Persona rec. muestra: Leandro	Fecha de fin análisis: 16/04/2014
Fecha de entrada: 15/04/2014 12:00:00	Lugar: RED SAN JUAN DEL REPARO
Descripción: cementerio	

Físico-Químico

Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa	Metodología de ensayo
Fluoruros	1,87	mg/l	1.5	fotometría

Opiniones e interpretaciones:

--

miércoles, 16 de abril de 2014


David Rojas

Director del Laboratorio