

AGENER CANARIAS

Laboratorio físico-químico y microbiológico de aguas

C/Risco Caído, 154. 38300 La Orotava Tfno. 922 567 356 Fax. 922 365 963 laboratorio@agenercanarias.com Certificación ISO 9001

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Ref: 131777

DATOS CLIENTE: Ayuntamiento de Garachico				
Nombre	: Ayuntamiento de Garachico	Teléfono:		
Dirección:		Población: Garachico		
email:	concegarajuventud@hotmail.com	Provincia: Santa Cruz de Tenerife		

DATOS MUESTRA:						
Fecha de recogida:	30/07/2013 9:30:00	Fecha de inicio análisis: 30/07/2013				
Persona rec. muestra: Leandro		Fecha de fin análisis: 30/07/2013				
Fecha de entrada:	30/07/2013 10:40:00	Lugar: RED GENOVES				
Descripción: enfrente ermita Virgen Fátima						

Físico-Químico							
Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa	Metodología de ensayo			
Fluoruros	3,23	mg/l	1.5	fotometría			

Opiniones e interpretaciones:

Flúor alto			

martes, 30 de julio de 2013

David Rojas

Director de l'aboratorio