



AGENER CANARIAS
Laboratorio físico-químico y microbiológico de
aguas

C/El Toscal, 22. 38410 Los Realejos Tfno. 922 567 356

laboratorio@agenercanarias.com

Certificación ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Ref: 19-2667

DATOS CLIENTE: Ayuntamiento de Garachico	
Nombre: Ayuntamiento de Garachico	Teléfono:
Dirección:	Población: Garachico
email: elvisdeleon@garachico.es	Provincia: Santa Cruz de Tenerife

DATOS MUESTRA:	
Fecha de recogida: 11/09/2019 11:15:00	Fecha de inicio análisis: 12/09/2019
Persona rec. muestra: David	Fecha de fin análisis: 12/09/2019
Fecha de entrada: 11/09/2019 11:50:00	Lugar: Red El Guincho, frente parada guaguas
Descripción: Frasco PP 150 ml	

Físico-Químico				
Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa	Metodología de ensayo
Fluoruros	1,48	mg/l	1.5	fotometría

Opiniones e interpretaciones:

jueves, 12 de septiembre de 2019

Eduardo Hernández

Técnico de Laboratorio

Los datos que se recogen en este informe afectan exclusivamente a la/s muestra/s analizada/s, no deben reproducirse más que en su totalidad, sin la autorización por escrito de este laboratorio. Las incertidumbres están calculadas y a disposición del cliente.

La toma de muestras realizadas por el cliente o por personal ajeno a este laboratorio podría no cumplir los requisitos de la norma o los criterios de la legislación vigente.