


INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Ref: 1423C

DATOS CLIENTE: Ayuntamiento de Garachico	
Nombre: Ayuntamiento de Garachico	Teléfono:
Dirección:	Población: Garachico
email: elvisdeleon@garachico.es	Provincia: Santa Cruz de Tenerife

DATOS MUESTRA: Depósito	
Fecha de recogida: 07/01/2014 10:15:00	Fecha de inicio análisis: 07/01/2014
Persona rec. muestra: David	Fecha de fin análisis: 10/01/2014
Fecha de entrada: 07/01/2014 12:45:00	Lugar: DEPOSITO LA CUMBRERA
Descripción: punto más cercano	

Físico-Químico				
Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa	Metodología de ensayo
Cloro libre residual	0,98	mg/l	0.2-1	fotometría
Microbiológico				
Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa	Metodología de ensayo
Coliformes totales	0	UFC/100 ml	0	filtración membrana
Escherichia coli	0	UFC/100 ml	0	filtración membrana

Resolución 1067 de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, de 27 de junio de 2008.

Opiniones e interpretaciones:

viernes, 10 de enero de 2014


David Rojas

Director del Laboratorio