

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Ref: 20-3018

DATOS CLIENTE: Ayuntamiento de Garachico	
Nombre: Ayuntamiento de Garachico	Teléfono:
Dirección:	Población: Garachico
email: elvisdeleon@garachico.es	Provincia: Santa Cruz de Tenerife

DATOS MUESTRA:	
Fecha de recogida: 16/10/2020 9:20:00	Fecha de inicio análisis: 16/10/2020
Persona rec. muestra: David	Fecha de fin análisis: 19/10/2020
Fecha de entrada: 16/10/2020 10:30:00	Lugar: Red Genovés, entrada barrio
Descripción: Frasco PP estéril con tiosulfato 250 ml	

Microbiológico				
Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa	Metodología de ensayo
Coliformes totales	<1	UFC/100 ml	0	filtración membrana
Enterococos fecales	<1	UFC/100 ml	0	filtración membrana

Opiniones e interpretaciones:

lunes, 19 de octubre de 2020


David Rojas

Director del Laboratorio

Los datos que se recogen en este informe afectan exclusivamente a la/s muestra/s analizada/s, no deben reproducirse más que en su totalidad, sin la autorización por escrito de este laboratorio. Las incertidumbres están calculadas y a disposición del cliente.

La toma de muestras realizadas por el cliente o por personal ajeno a este laboratorio podría no cumplir los requisitos de la norma o los criterios de la legislación vigente.